

תעודת בדיקת אטימות מרחבים מוגנים

מס' 1485992

עמוד מס' 1	מתוך 2 עמודים	תאריך הבדיקה: 06/05/2021
שם האתר:	קרית שמונה, שכונת יובלים מחיר למשתכן - 30 בנייני מגורים (יח"ד)	מס' פרויקט: 60911

1. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:

שם המזמין: יובלים מחיר למשתכן כתובת: שרה מלכין 10 עפולה

מס' הזמנה: 1485992 מס' הסכם: =

2. פרטים על המערכת שנבדקה:

שם הפרוייקט: קרית שמונה, שכונת יובלים מחיר למשתכן - 30 בנייני מגורים (יח"ד) תיק עירייה מס': =

שם הקבלן הראשי: א.י. אדיר כתובת האתר: קרית שמונה, שכונת יובלים

שם הנציג בבדיקה: יואב תפקידו: נציג המזמין

מס' גוש: = מס' חלקה: = מס' מגרש: 591

מס' יחידות בבניין: 6 תיאור הבניין: בניין מגורים (בניין מס' 16)

מקום הבדיקה נקבע ע"י: ב"כ מעבדה כמות ותיאור יחידות שנבדקו: 1 מרחבים מוגנים דירתיים

התאמת אטימות מקלטים ומרחבים מוגנים לדרישות ת"י 4577

מקום הבדיקה נקבע ע"י: ב"כ מעבדה הבדיקה הינה: ראשונה

מהות הבדיקה:

המערכת נבדקה לפי סעיפי התקן המפורטים להלן.

מסקנה: תוצאות הבדיקה מצביעות שהמבנה מתאים לדרישות התקנים הישימים.

שם הבודק-יניר גשגוש



מנהל מערך מערכות בניין: אלברט גורודניצקי חתימה:

הצהרות

1. הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים הישימים ובכללם ת"י 17020; 17025
2. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
3. התוצאות מתייחסות לפרוייקט שנבדקו בלבד
4. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה.
5. החלטה על התאמה לדרישות המפרט היא ללא התחשבות באי הוודאות

טופס: 5708-12

מס' 08-9426738	טל. 08-9420537	פקס: 08-9421333	משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 8122503
מס' 08-6209240	טל. 08-6209238	פקס: 02-6430507	סניף מרכז: הירמוך 1, ימול הצומת, יבנה 8122005
מס' 04-6341367	טל. 04-6322513	פקס: 04-8400364	סניף דרום: יהודה הנחתום 3, באר-שבע 8424920
מס' 08-8650757	טל. 08-6378948	פקס: 04-8400363	סניף ירושלים: קיבוץ מעלה החמישה ד.ג. הרי יהודה 9083500
		פקס: 04-6341367	סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. ציק פוסט (בניין שטרן) 3296220
		פקס: 08-8650757	סניף השרון: רחי קומבה 2, א.ת. חדרה 3850135
			סניף אילת: רחי התבונה 10, אילת 8850554

תעודת בדיקת אטימות מרחבים מוגנים

מס' 1480826

עמוד מס' 1	מתוך 2 עמודים	תאריך הבדיקה: 20/04/2021
שם האתר: קרית שמונה, שכונת יובלים- מגרש: 591 - בנין 16 - יח"ד מס' פרוייקט: 60911		

1. פרטי הלקוח זיהוי ההזמנה:

שם המזמין: **יובלים מחיר למשתכן** כתובת: **שרה מלכין 10 עפולה**

מס' הזמנה: **1480826** מס' הסכם: **0**

2. פרטים על המערכת שנבדקה: תיק עירייה מס':

שם הפרוייקט: **קרית שמונה, שכונת יובלים מחיר למשתכן - 30 בנייני מגורים (210)** כתובת האתר: **קרית שמונה, שכונת יובלים- מגרש: 591 - בנין 16 - יח"ד**

שם הקבלן הראשי: **יובלים מחיר למשתכן**

שם הנציג בבדיקה: **יואב** תפקידו: **מנהל עבודה**

מס' גוש: מס' חלקה: מס' מגרש: **591**

תיאור הבניין: **בניין מגורים מס' 16**

מס' יחידות בבניין: **6**

כמות ותיאור יחידות שנבדקו: **2 מרחבים מוגנים דירתיים**

מקום הבדיקה נקבע ע"י: **ב"כ מעבדה** הבדיקה הינה: **ראשונה**

הערות: דירה 6 לא נבדקה - אין דלת ממ"ד

מהות הבדיקה:

התאמת אטימות מקלטים ומרחבים מוגנים לדרישות ת"י 4577

המערכת נבדקה לפי סעיפי התקן המפורטים להלן.

מסקנה: תוצאות הבדיקה מצביעות שהמבנה לא מתאים לדרישות התקנים הישימים.

שם הבודק: ראובן רצון



חתימה:

מנהל מערך מערכות בניין: אלברט גורודניצקי

הצהרות

1. הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים הישימים ובכללם ת"י 17020; 17025
2. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
3. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד
4. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה.
5. החלטה על התאמה לדרישות המפרט היא ללא התחשבות באי הוודאות

טופס: 5708-12

מס' 08-9426738	טל. 08-9420537	פקס: 08-9421333	משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 8122503
מס' 08-6209240	טל. 08-6209238	פקס: 08-6209238	סניף מרכז: הירמון 1, ימול הצומת, יבנה 8122005
מס' 02-6430507	טל. 02-6430506	פקס: 02-6430507	סניף דרום: יהודה הנחתום 3, באר-שבע 8424920
מס' 04-8400364	טל. 04-8400363	פקס: 04-8400364	סניף ירושלים: קיבוץ מעלה החמישה ד.ג. הרי יהודה 9083500
מס' 04-6341367	טל. 04-6322513	פקס: 04-6341367	סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. ציק פוסט (בניין שטרן) 3296220
מס' 08-8650757	טל. 08-6378948	פקס: 08-6378948	סניף השרון: רחי קומבה 2, א.ת. חדרה 3850135
			סניף אילת: רחי התבונה 10, אילת 8850554

תעודת בדיקת אטימות מרחבים מוגנים

מס' 1480830

עמוד מס' 1	מתוך 2 עמודים	תאריך הבדיקה: 20/04/2021
שם האתר:	קרית שמונה, שכונת יובלים- מגרש: 591 - בנין 16 - יח"ד מס' פרוייקט: 60911	

1. פרטי הלקוח זיהוי ההזמנה:

שם המזמין: יובלים מחיר למשתכן כתובת: שרה מלכין 10 עפולה

מס' הזמנה: 1480830 מס' הסכם: 0

2. פרטים על המערכת שנבדקה: תיק עירייה מס':

שם הפרוייקט: קרית שמונה, שכונת יובלים מחיר למשתכן - 30 בנייני מגורים (210) כתובת האתר: קרית שמונה, שכונת יובלים- מגרש: 591 - בנין 16 - יח"ד
 שם הקבלן הראשי: יובלים מחיר למשתכן

שם הנציג בבדיקה: יואב תפקידו: מנהל עבודה

מס' גוש: מס' חלקה: מס' מגרש: 591

תיאור הבניין: בניין מגורים מס' 16

מס' יחידות בבניין: 6

כמות ותיאור יחידות שנבדקו: 3 מרחבים מוגנים דירתיים

מקום הבדיקה נקבע ע"י: ב"כ מעבדה הבדיקה הינה: ראשונה

הערות: דירה 6 לא נבדקה - אין דלת ממ"ד

מהות הבדיקה:

התאמת אטימות מקלטים ומרחבים מוגנים לדרישות ת"י 4577

המערכת נבדקה לפי סעיפי התקן המפורטים להלן.

מסקנה: תוצאות הבדיקה מצביעות שהמבנה מתאים לדרישות התקנים הישימים.

שם הבודק: ראובן רצון



מנהל מערך מערכות בניין: אלברט גורודניצקי חתימה:

הצהרות

1. הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים הישימים ובכללם ת"י 17020; 17025
2. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
3. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד
4. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה.
5. החלטה על התאמה לדרישות המפרט היא ללא התחשבות באי הוודאות

טופס: 5708-12

משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 8122503	טל. 08-9420537, פקס: 08-9426738
סניף מרכז: הירמון 1, ימול הצומת, יבנה 8122005	טל. 08-9421333, פקס: 08-9422322
סניף דרום: יהודה הנחתום 3, באר-שבע 8424920	טל. 08-6209240, פקס: 08-6209238
סניף ירושלים: קיבוץ מעלה החמישה ד.ג. הרי יהודה 9083500	טל. 02-6430507, פקס: 02-6430507
סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. ציק פוסט (בניין שטרן) 3296220	טל. 04-8400364, פקס: 04-8400364
סניף השרון: רחי קומבה 2, א.ת. חדרה 3850135	טל. 04-6341367, פקס: 04-6322513
סניף אילת: רחי התבונה 10, אילת 8850554	טל. 08-8650757, פקס: 08-6378948

